

Tabel comparativ

la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea *Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013*

Prevedere actuală	Modificarea propusă	Modificări/clarificări
2. Prezentul Regulament are drept scop: 1) stabilirea cerințelor pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate și pentru exploatarea stațiilor de epurare, care trebuie să conțină prevederi referitor la: a) metoda și gradul de epurare care trebuie asigurate în funcție de numărul de locuitori/de mărimea localității deservite sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare și de o stație de epurare și/sau de calitatea emisarelor în care se deversează apele uzate epurate; b) identificarea și clasificarea unor astfel de emisare, desemnate ca zone sensibile sau mai puțin sensibile; c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare, care trebuie să aibă loc în baza unui contract și/sau aviz eliberat de operator; d) condițiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare; e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deșeuri lichide și a monitorizării efectelor acestora, precum și față de cerințele de raportare; f) alte aspecte relevante. 2) stabilirea cerințelor de epurare a apelor uzate în localitățile rurale privind colectarea, depozitarea, epurarea și deversarea apelor uzate casnice în localitățile rurale, inclusiv a cerințelor de exploatare a sistemelor de colectare locale, a stațiilor și a proceselor de epurare alternative, a tehnologiilor și a proceselor adecvate. 3) protejarea calității resurselor de apă; 4) stabilirea metodologiei de calcul a plăților suplimentare pentru evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare cu depășirea CMA a poluanților stabiliți.	La pct.2, subpct. 1) se abrogă lit. e) și f) La pct. 2, subpct 4 după sintagma ape uzate se adaugă cuvântul „industriale” „stabilirea metodologiei de calcul a plăților suplimentare pentru evacuarea apelor uzate industriale în sistemul public de canalizare cu depășirea CMA a poluanților stabiliți”	

6. În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate au următoarele semnificații: <i>punct de control al calității apelor uzate</i> – pentru consumatorii care evacuează apele uzate în rețeaua de canalizare este ultimul cămin al rețelei de canalizare internă, iar pentru consumatorii care deversează apele uzate în emisare este punctul de evacuare final (fântână de control, canal de deversare); <i>CMA</i> – concentrația maxim admisibilă în apele uzate a substanțelor poluante la deversarea lor în rețeaua publică de canalizare, în stația de epurare sau emisari; <i>plăți suplimentare</i> – plăți aplicate consumatorilor noncasnici în cazul evacuării de ape uzate în sistemul public de canalizare cu depășirea CMA a poluanților; <i>acord de preluare a apelor uzate</i>– acord în scris, eliberat de către operator la cererea consumatorului, altul decât cel casnic, în care se indică cerințele operatorului privind calitatea apelor industriale uzate evacuate în rețelele publice de canalizare în care se stabilește CMA a poluanților apelor uzate și condițiile de evacuare a apelor industriale uzate.	Pct. 6 se completează cu următoarele noțiuni: ape uzate – apele care rezultă din orice combinație de activități menajere, industriale sau comerciale, scurgeri de suprafață sau orice ape de canalizare generate de revărsarea/infiltrarea accidentală și care pot include apa pluvială colectată, evacuată în mediu sau în sistemul de canalizare; ape menajere uzate -înseamnă apele uzate care provin de la așezări și servicii rezidențiale și care sunt generate, în special, de metabolismul uman și de activitățile menajere; ape industriale uzate înseamnă toate apele uzate care provin din spațiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale, altele decât apele menajere uzate sau apele de scurgere; ape de drenaj – apele în exces provenite din amenajările de desecare-drenaj, evacuate în rețeaua hidrografică; deversare în salvă a apelor uzate – deversare apelor uzate în sistemul public de canalizare a căror concentrație de poluanți depășește de 10 ori și mai mult parametrii/indicatorii de calitate (CMA) stabiliți în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Acest tip de deversări se califică ca deversare în salvă; la noțiunea „<i>normative de evacuare a apelor uzate</i> ” se exclude sintagma ”concentrații maxim admisibile” (normative de evacuare a apelor uzate- indicatorii volumului și componenței apelor uzate stabiliți de către operatorii, care ulterior se coordonează cu organele de mediu ale autorităților publice locale și se aprobă de către organele centrale din domeniul apelor și protecției mediului) noțiunea CMA se completează după cuvântul „ape” cu cuvântul „industriale”, iar sintagma emisare de la sfârșit se exclude (CMA – concentrația maxim admisibilă în apele industriale uzate a substanțelor poluante la deversarea lor în rețeaua publică de canalizare, în stația de epurare, noțiunea <i>plăți suplimentare</i> se completează după cuvântul „ape” cu cuvântul „industriale”, (<i>plăți suplimentare</i> – plăți aplicate consumatorilor noncasnici în cazul evacuării de ape industriale uzate în sistemul public de canalizare cu depășirea CMA a poluanților; noțiunea <i>acord de preluare a apelor uzate</i> se modifică după cum urmează „acord în scris, eliberat de către operator la cererea consumatorului ce deversează ape industriale, în care se indică cerințele operatorului privind calitatea apelor industriale uzate evacuate în rețelele publice de canalizare”	
7. Prevederile prezentului Regulament se aplica la: f) încheierea acordurilor de preluare a apelor uzate între operatori și consumatorii care evacuează apele uzate direct în stația de epurare, precum și în sistemul de canalizare cu	Lit.f) pct.7 se modifică după cum urmează „încheierea acordurilor de preluare a apelor uzate apelor menajere uzate, ape industrial uzate între operatori și consumatorii care evacuează apele uzate direct în stația de epurare, precum și în sistemul de canalizare cu respectarea parametrilor/indicatorilor de calitate.”	

respectarea parametrilor/indicatorilor de calitate/CMA prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament;		
8. Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele industriale uzate la evacuare în rețelele de canalizare ale localităților, precum și în limitele maxime admisibile ce se măsoară în punctele de control sînt prevăzute în anexa nr. 1. la prezentul Regulament.	La pct.8 sintagma „în anexa nr. 1. la prezentul Regulament” se substituie cu „în acordul de preluare a apelor uzate.” (Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele uzate industriale la evacuare în rețelele de canalizare ale localităților, precum și în limitele maxime admisibile ce se măsoară în punctele de control sînt prevăzute în acordul de preluare a apelor uzate.)	
9. Prin acordul de preluare a apelor uzate sau prin contractul de furnizare a serviciului de canalizare se stabilesc valori ale CMA mai mici decât cele prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament pe baza încărcării existente cu poluanți a apei uzate în sistemul de canalizare și încărcării stației de epurare a apelor uzate.	Pct. 9. se modifică după cum urmează „Prin acordul de preluare a apelor uzate industriale sau prin contractul de furnizare a serviciului de canalizare se stabilesc valori ale CMA pe baza încărcării existente cu poluanți a apei uzate în sistemul de canalizare și încărcării stației de epurare a apelor uzate”.	
9¹. Indicatorii de calitate/CMA, care urmează să fie analizați în cadrul investigațiilor de laborator, pentru efectuarea controlului calității apelor uzate deversate în sistemul public de canalizare de către consumatori îi stabilește operatorul, aprobă autoritatea administrației publice locale și sunt coordonați cu autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administrației publice în domeniul mediului, în funcție de tipul de activitate și materia primă utilizată.	Pct.9¹. va avea următorul cuprins „Indicatorii de calitate/CMA, care urmează să fie analizați în cadrul investigațiilor de laborator, pentru efectuarea controlului calității apelor industriale uzate deversate în sistemul public de canalizare de către consumatori, <i>în funcție de tipul de activitate</i> , îi stabilește operatorul, aprobă autoritatea administrației publice locale și sunt coordonați cu autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administrației publice în domeniul mediului.”	
9². Consumatorii, alții decât cei casnici, evacuează apele uzate în sistemul public de canalizare prin racorduri individuale. separate de rețelele de canalizare prin care evacuează ape uzate alți consumatori sau de rețelele publice de canalizare aflate în proprietatea autorităților/instituțiilor publice, construite conform standardelor. La hotarul delimitării rețelelor de canalizare ale consumatorilor, alții decât cei casnici, de cele ale operatorului, în afara terenului aflat în proprietatea/posesia sau folosința acestora, se amplasează un punct de control pentru prelevarea probelor de apă uzată.	Pct. 9² va avea următorul cuprins „Consumatorii, ce deversează ape industriale, în sistemul public de canalizare prin racorduri individuale, separate de rețelele de canalizare prin care evacuează ape uzate alți consumatori sau de rețelele publice de canalizare aflate în proprietatea autorităților/instituțiilor publice, construite conform standardelor. La hotarul delimitării rețelelor de canalizare ale consumatorilor din sectoarele industriale, specificate în anexa nr. 9, de cele ale operatorului, în afara terenului aflat în proprietatea/posesia sau folosința acestora, se amplasează un punct de control pentru prelevarea probelor de apă uzată.	HG va fi completată cu o nouă anexă <u>Anexa nr.9</u> care va conține sectoarele industriale obligate să dețină stații / instalații de preepurare a apelor industriale uzate/apelor urbane reziduale.
10. Consumatorii, alții decât cei casnici, efectuează preepurarea/epurarea apelor uzate, astfel încât la evacuarea acestora în sistemul public de canalizare, în punctul de control, să fie asigurată respectarea valorilor admisibile ale parametrilor/indicatorilor de calitate, stabilite în avizul de racordare, respectiv, în acordul de preluare, care se anexează la contractul de furnizare/prestare a serviciului public de	Pct. 10. va avea următorul cuprins „Apele uzate deversate de către consumatorii din sectoarele industriale, specificate în anexa nr. 9 la prezentul Regulament, obligatoriu trebuie să efectueze preepurarea/epurarea apelor uzate la stațiile/instalațiile de epurare/preepurare locale/proprie din gestiunea acestora astfel încât la evacuarea acestora în sistemul public de canalizare, să fie asigurată respectarea valorilor CMA a poluanților din apele uzate în sistemul public de canalizare,	

alimentare cu apă și de canalizare, iar în cazul lipsei acestor acte se asigură respectarea acestor valori admisibile stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. CMA a poluanților din apele uzate în sistemul public de canalizare se determină pentru fiecare consumator în parte, luând în considerare prevederile metodologiei de calcul a CMA a substanțelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localității, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament.	ce se determină pentru fiecare consumator în parte, luând în considerare prevederile metodologiei de calcul a CMA a substanțelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localității, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament, ce se includ în avizul de racordare, respectiv, în acordul de preluare, care se anexează la contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Preepurarea/epurarea apelor uzate industriale vor fi efectuate, în funcție de: domeniu de activitate, nivelul de încărcare a apei, volumul apelor uzate industriale deversate, indicatorii de calitate depășiți, precum și din punct de vedere tehnic și economic, pot fi aplicate instalații precum: separatoare de grasim, instalații de flotare, decantoare, separatoare de produse petroliere alte instalații de preepurare sau după caz stații de epurare. Se completează cu 10¹ și 10² cu următorul cuprins: „10¹ În cazul în care condițiile de evacuare a apelor uzate în rețeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea de rigoare, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condițiilor de deversare. În aceste cazuri pot fi întocmite acorduri cu condiții temporare de preluare a apelor uzate supraîncărcate, cu aplicarea calculului coeficientului la tariful pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate, până când consumatorul va lua alte măsuri pentru a aduce apele uzate la calitatea corespunzătoare, doar cu condiția, că aceasta nu va influența negativ asupra rețelelor de canalizare și procesului de epurare a apelor uzate la stațiile de epurare al operatorului. „10² În cazul unor accidentale deversări de către consumatori care conduc la încălcarea condițiilor de evacuare a apelor uzate în rețeaua publică de canalizare, consumatorul este obligat imediat să sisteze deversarea acestora și să ia măsurile necesare pentru corectarea situației create, precum și să informeze operatorul rețelelor de canalizare și stației de epurare, precum și organele de mediu.”	
11. Se interzice evacuarea apelor industriale uzate în al căror conținut sunt substanțe periculoase sau prioritar periculoase prevăzute în Regulamentul privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/2013, dacă nu este asigurată preepurarea lor înainte de evacuarea acestora în sistemul public de canalizare. Se vor utiliza cele mai bune tehnici disponibile, astfel încât înainte de evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare să fie respectate cerințele și normativele de evacuare stabilite în acordul de preluare al apelor uzate.	La pct. 11. se exclude ultima propoziție (Se interzice evacuarea apelor industriale uzate în al căror conținut sunt substanțe periculoase sau prioritar periculoase prevăzute în Regulamentul privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/2013, dacă nu este asigurată preepurarea lor înainte de evacuarea acestora în sistemul public de canalizare.)	
13. Apele uzate care se evacuează în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare nu trebuie să conțină: a) materii în suspensie, în cantități și dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot	Pct. 13 se completează cu litera k) cu următorul cuprins „k) ape pluviale/meteorice, ape de drenaj”	

provoca depuneri sau care pot stînji curgerea normală a fluxului de lichid, cum sînt: materiale care, la vitezele realizate în conductele/colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri; diferite substanțe care se pot solidifica și astfel pot obtura secțiunea conductelor/canalelor; corpuri solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spațiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor și fibrelor textile ori al materialelor similare – pene, fire de par de animale, șervețele umede, care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm; suspensii dure și abrazive ca pulberile metalice și granulele de roci, precum și altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea conductelor/canalelor; păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderență pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereții conductelor/canalelor colectoare; substanțe care, singure sau în amestec cu alte substanțe conținute în apa din rețelele de canalizare, coagulează, existînd riscul depunerii lor pe pereții conductelor/canalelor, sau conduc la apariția de substanțe agresive noi; b) substanțe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sînt realizate rețelele de canalizare și echipamentele și conductele din stațiile de epurare a apelor uzate; c) substanțe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stînji exploatarea normală a rețelelor/canalelor și stațiilor de epurare a apelor uzate sau care împreună cu aerul pot forma amestecuri explosive, cum sînt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenții, dicloretilena și alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă; d) substanțe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a stației de epurare; e) substanțe cu grad ridicat de periculozitate, cum sînt: metalele grele și compușii lor; compușii organici halogenați; compușii organici cu fosfor sau cu staniu; agenții de protecție a plantelor: pesticidele – fungicide, erbicide, insecticide, algicide – și substanțele chimice		
---	--	--

folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pielii sau a materialelor textile; substanțele chimice toxice, cancerogene, mutagene sau teratogene ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzopiren, benzantracen și altele asemenea; substanțele radioactive, inclusiv reziduurile; f) substanțe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului; g) substanțe colorante ale căror cantitate și natură, chiar în condițiile diluării realizate în rețeaua de canalizare sau în stația de epurare, determină prin descărcarea lor împreună cu apele uzate, modificarea culorii apei receptorului natural; h) substanțe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului; i) substanțe organice greu biodegradabile; j) substanțe care apar ca urmare a procesului de mătuire a sticlei.		
14. Apele uzate provenite de la unitățile medicale și veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele și instituțiile de cercetare medicală și veterinară, întreprinderile de ecarsaj, precum și de la orice fel de întreprinderi și instituții care prin specificul activității lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni, microorganisme, viruși, ouă de helminți – se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare numai în condițiile în care au fost luate toate măsurile de dezinfectare, conform prevederilor actelor normative în vigoare. Realizarea măsurilor de dezinfectare / sterilizare a produselor patologice evacuate odată cu apele uzate din unitățile menționate în alineatul unu al prezentului punct se certifică periodic prin buletine de analiză eliberate de Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice. Aceste buletine se păstrează la unitățile în cauză și se transmit și operatorilor, periodic sau la cerere.	La pct. 14. ultima propoziție din alineatul 2 va avea următorul cuprins „Aceste buletine se păstrează conform normelor în vigoare, la unitățile în cauză și se prezintă operatorilor la cerere.”	
15. Condițiile de evacuare a apelor uzate ale consumatorilor în sistemul public de canalizare se stabilesc de către operator, în baza normativelor deversărilor limitat admisibile ale poluanților evacuați în emisare, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament. CMA a poluanților apelor uzate se calculează de către operator în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care va lua în considerare următoarele aspecte:	La pct. 15. după cuvîntul emisar se completează cu sintagma „și/sau” (Condițiile de evacuare a apelor uzate ale consumatorilor în sistemul public de canalizare se stabilesc de către operator, în baza normativelor deversărilor limitat admisibile ale poluanților evacuați în emisare și/ sau conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.)	225 - CBO 30 - H 5- P fosfor 45:6:1 500:5:

a) condițiile impuse prin autorizațiile de mediu pentru folosința specială a apei, eliberate de autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administrației publice în domeniul mediului; b) starea tehnică și capacitatea de epurare reală a stației de epurare, aflată în administrarea/exploatarea operatorului, asigurarea funcționării stației de epurare a apelor uzate conform parametrilor prevăzuți în proiectul acesteia și neadmiterea recepționării de la consumatori a apelor uzate, care ar putea afecta funcționarea stabilă a procesului de epurare biologică, în care raportul dintre CBO5:N:P trebuie să fie echivalent cu 100:5:1; c) asigurarea protecției rețelelor și instalațiilor sistemului public de canalizare de distrugeri în urma influenței apelor uzate agresive, formării vaporilor inflamabili și toxici, obturarea conductelor și utilajelor cu substanțe ce se depun din nămol; d) asigurarea epurării apelor uzate preluate în sistemul public de canalizare.	La lit.b) cuvântul „echivalent” se substituie cu „nu mai mare” (starea tehnică și capacitatea de epurare reală a stației de epurare, aflată în administrarea/exploatarea operatorului, asigurarea funcționării stației de epurare a apelor uzate conform parametrilor prevăzuți în proiectul acesteia și neadmiterea recepționării de la consumatori a apelor uzate, care ar putea afecta funcționarea stabilă a procesului de epurare biologică, în care raportul dintre CBO5:N:P trebuie să fie nu mai mare de 100:5:1)	600:30
16. Prin avizul de racordare eliberat de către operator și ulterior prin contractele încheiate, se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decât cele prevăzute în anexa nr.1, în baza încărcării deja existente cu poluanți a apei uzate din sistemul de canalizare, respectiv la intrarea în stația de epurare astfel încât să fie menținut raportul CBO5:N:P = 100:5:1, care asigură funcționarea eficace a procesului de epurare biologic.	Pct.16. va avea următorul cuprins: „ Prin avizul de racordare eliberat de către operator și ulterior prin contractele încheiate, se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decât cele prevăzute în anexa nr.1, în baza încărcării deja existente cu poluanți a apei uzate din sistemul de canalizare și a calcului conform anexei nr. 6 din prezentul Regulament, respectiv la intrarea în stația de epurare astfel încât să fie menținut raportul minim CBO5:N:P = 100:5:1, care asigură funcționarea eficace a procesului de epurare biologic.”	
19. Avizul de racordare încheiat între operator și consumatori va include: a) debitele și CMA a poluanților din apele uzate evacuate în punctul de control; b) restricțiile de evacuare a apelor uzate la anumite ore; c) măsurile de uniformizare a debitelor și concentrațiilor poluanților din apele uzate evacuate în sistemul public de canalizare; d) obligația montării unităților de măsurare și înregistrare a volumelor apelor uzate evacuate în sistemul public de canalizare și menținerea acestora în stare de funcționare; e) obligația consumatorului de a informa operatorul despre toate accidentele proprii care pot perturba buna funcționare a sistemului public de canalizare;	La pct 19 lit.a) după cuvântul „ape” se completează cu cuvântul „industriale” lit.d) va avea următorul cuprins : „d) obligația instalării unităților de măsurare și înregistrare a volumelor apelor uzate industriale evacuate în sistemul public de canalizare, în cazul când sunt surse proprii de alimentare cu apă și apa se utilizează și se încorporează în produs;” lit.g) va avea următorul cuprins : „g) desemnarea punctelor de control al calității apelor uzate evacuate în sistemul public de canalizare și programului de prelevare a probelor de ape uzate industriale, agreat de comun acord, reieșind din natura activităților de producție ale consumatorului.”	

f) obligația consumatorului de a elabora planul de combatere a poluării accidentale a apelor uzate, inclusiv de a dota cu mijloace și materiale pentru intervenție, sau de a încheia un precontract cu o unitate specializată pentru intervenții în caz de poluare accidentală a apelor uzate evacuate în sistemul public de canalizare; g) desemnarea punctelor de control al calității apelor uzate evacuate în sistemul public de canalizare și frecvența de prelevare a probelor de apă uzată.		
19¹. Acordul de preluare a apelor uzate, eliberat consumatorului, care evacuează <i>ape industriale uzate</i> în sistemul public de canalizare, se anexează la contractul de prestare a serviciului public de canalizare și va conține următoarele: a) denumirea actului (Acord de preluare a apelor uzate); b) data emiterii acordului de preluare a apelor uzate; c) denumirea operatorului; d) denumirea consumatorului căruia i se eliberează actul respectiv; e) cerințele operatorului privind calitatea apelor uzate evacuate în rețelele publice de canalizare; f) CMA a poluanților din apele uzate pentru consumator; g) condițiile de preluare a apelor uzate de la consumator, care includ cerințe privind: - necesitatea preepurării/epurării apelor industriale uzate sau a unei părți din acestea la stația de preepurare/epurare a consumatorului; - preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor consumatori, în cadrul unor stații de epurare ale grupului de întreprinderi (dacă așa ceva există); - reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă tehnologică sau pentru alte folosințe; - implementarea tehnologiilor noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a debitului de ape uzate, precum și a gradului lor de poluare; - folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată și succesivă a apei în procesele tehnologice ale întreprinderii; - recuperarea substanțelor utile conținute în apele industriale uzate;	Pct. 19¹ va avea următorul cuprins: „19¹. Contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare/Acordul de preluare a apelor uzate se negociază în mod individual cu consumatorul, în funcție de condițiile tehnice. Acordul de preluare a apelor uzate industriale, eliberat consumatorului, care evacuează <i>ape industriale uzate</i> în sistemul public de canalizare, se anexează la contractul de prestare a serviciului public de canalizare și va conține următoarele: a) denumirea actului (Acord de preluare a apelor uzate industriale); b) data emiterii acordului de preluare a apelor uzate; c) denumirea operatorului; d) denumirea consumatorului căruia i se eliberează actul respectiv; e) cerințele operatorului privind calitatea apelor uzate evacuate în rețelele publice de canalizare; f) CMA a poluanților din apele uzate pentru consumator; g) condițiile de preluare a apelor uzate de la consumator, care includ cerințe privind: - necesitatea preepurării/epurării apelor industriale uzate sau a unei părți din acestea la stația de preepurare/epurare a consumatorului, e) Consumatorul, are dreptul, si nu se limitează la: - preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor consumatori, în cadrul unor stații de epurare ale grupului de întreprinderi (dacă așa ceva există); - reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă tehnologică sau pentru alte folosințe; - implementarea tehnologiilor noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a debitului de ape uzate, precum și a gradului lor de poluare; - folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată și succesivă a apei în procesele tehnologice ale întreprinderii; - recuperarea substanțelor utile conținute în apele industriale uzate; - tratarea și utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice și din preepurarea apelor industriale uzate; Debransarea de la rețeaua de apă si canalizare nu poate fi efectuată, în cazul în care condițiile de evacuare, precum și calitatea apelor uzate deversată conform contractului în rețeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic.	

- tratarea și utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice și din preepurarea apelor industriale uzate; h) termenul de valabilitate a acordului de preluare a apelor uzate; i) numele, prenumele și semnătura persoanei cu funcție de răspundere a operatorului împuternicit/desemnat cu dreptul de a semna acordul de preluare a apelor uzate.	Depășirea indicatorilor de calitate, cu excepția substanțe periculoase sau prioritare periculoase prevăzute în Regulamentul privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/2013, nu trebuie să fie mai mare de 10 ori, cu excepția CCO. Astfel agentul economic prezintă operatorului argumentarea de rigoare, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condițiilor de deversare.	
19². Consumatorii evacuează apele uzate în sistemul public de canalizare astfel încât să fie asigurată respectarea indicatorilor de calitate/CMA a poluanților apelor uzate prevăzuți în avizul de racordare/acordul de preluare și în contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare conform standardelor naționale adoptate	La pct.19² sintagma „conform standardelor naționale adoptate” se substituie cu „reieșind din capacitățile tehnologice ale stațiilor de epurare.” (19². Consumatorii evacuează apele uzate în sistemul public de canalizare astfel încât să fie asigurată respectarea indicatorilor de calitate/CMA a poluanților apelor uzate prevăzuți în avizul de racordare/acordul de preluare și în contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare reieșind din capacitățile tehnologice a stațiilor de epurare.)	
19⁴. Periodicitatea prelevării probelor de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare se stabilește de către operator pentru fiecare consumator în parte la încheierea acordului de preluare a apelor uzate / contractului de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, luând în considerare: a) CMA a poluanților privind calitatea apelor industriale uzate evacuate; b) debitele lunare și anuale reale de ape uzate, evacuate de consumatori în sistemul public de canalizare, calculate în baza volumelor înregistrate de mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal, puse în funcțiune, montate, sigilate și luate în evidență în conformitate cu prevederile actelor normative sau volumelor de ape uzate calculate prin metode indirecte; c) datele despre calitatea apelor uzate la evacuarea în rețeaua publică, conform rezultatelor analizelor probelor de ape uzate, eliberate de către laboratorul acreditat în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității; d) regimul de evacuare a apelor uzate de la consumator; e) cerințele impuse operatorului prin autorizațiile de mediu pentru folosința specială a apei, eliberate de autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administrației publice în domeniul mediului; f) respectarea sau nerespectarea de către consumatori a condițiilor de evacuare a apelor uzate în sistemul public de canalizare în perioada anterioară;	Pct. 19⁴. va avea următorul cuprins: „19⁴. Programul de prelevarea probelor de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare se stabilește de către operator pentru fiecare consumator în parte la încheierea acordului de preluare a apelor uzate / contractului de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, luând în considerare activitatea economică a consumatorului si sursa de variație a calității, conform SM / ISO 5667.”	

g) mărimea depășirilor cantității de poluanți din apele uzate evacuate de consumator în raport cu CMA a acestora; h) caracteristicile poluanților din componența apelor uzate în urma investigațiilor (analizelor) de laborator, conform obiectului de activitate/tipul de industrie al consumatorului; i) impactul asupra rețelilor de canalizare, factorii indicați la literale b), g) și h).		
19⁶. În funcție de prevederile punctului 19 ⁴ , operatorii stabilesc perioade de prelevare a probelor de apă uzată, însă nu mai des de odată pe lună, chiar dacă au fost constatate depășiri ale valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate din apele uzate.	Pct. 19⁶. va avea următorul cuprins: „19 ⁶ . În funcție de prevederile punctului 19 ⁴ , operatorii stabilesc perioade de prelevare a probelor de apă uzată. În cazul în care au fost constatate depășiri ale valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate din apele uzate, consumatorul poate să solicite operatorului prelevarea repetată a probelor de apă uzată în termen ca sa nu depaseasca perioada de o lună.”	
19⁷. Operatorii efectuează analiza apei uzate prelevate în laboratoare acreditate în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. În cazul apariției litigiilor referitoare la stabilirea plăților suplimentare pentru evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare cu depășirea CMA a poluanților stabilite, prioritate se acordă cercetărilor obținute în laboratoarele acreditate.	Pct. 19⁷. va avea următorul cuprins: „19 ⁷ . Operatorii efectuează prelevarea, transportarea, conservarea și analiza apei uzate conform condițiilor Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. În cazul apariției litigiilor referitoare la stabilirea plăților suplimentare pentru evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare cu depășirea CMA a poluanților stabilite, prioritate se acordă cercetărilor obținute în laboratoarele acreditate. La solicitarea consumatorului conform prevederilor formulei de calcul din anexa nr. 7 privitor la Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare , se vor lua în considerare analizele probelor consumatorului efectuate de un laborator acreditat.”	5667 3 - conservarea si transportarea 5667.10 - prelevarea
19⁸. Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează în orice timp al zilei și nopții, luând în considerare regimul de activitate al consumatorului, în conformitate cu standardele moldovenești care adoptă standarde europene sau internaționale, precum și în conformitate cu regulile de prelevare, transportare și păstrare a apelor uzate pentru verificarea calității apelor uzate deversate în rețelele de canalizare.	Pct. 19⁸. va avea următorul cuprins: „19 ⁸ . Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează în orice timp al zilei și nopții, luând în considerare regimul de activitate al consumatorului și sunt prevăzute prin Programul de prelevare de probe, în conformitate cu standardele moldovenești care adoptă standarde europene sau internaționale. Regulile de prelevare, transportare și conservare a apelor uzate pentru verificarea calității apelor uzate deversate în rețelele de canalizare, trebuie să fie publicate pe pagina oficială a operatorului.”	
19¹². În cazul în care nu s-au solicitat/prelevat probe de control din inițiativa consumatorului sau din nedorința acestuia, rezultatele analizelor de laborator eliberate de laboratorul acreditat al operatorului vor constitui temei juridic pentru calculul plăților suplimentare, conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament.	Pct. 19¹². va avea următorul cuprins: „Pct. 19 ¹² . În cazul în care nu sunt prezentate rezultatele probelor consumatorului efectuate într-un laborator acreditat, în cadrul monitorizării calității apelor uzate de către acesta, analizelor de laborator elaborate de laboratorul acreditat al operatorului vor constitui temei juridic pentru calculul plăților suplimentare, conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament.”	
19¹³. Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează de către operator în prezența consumatorului. Prelevarea probelor de apă uzată poate fi efectuată în prezența unuia sau a mai multor reprezentanți ai autorității administrației publice locale și/sau a autorității administrative subordonată	19¹³. va avea următorul cuprins: „19 ¹³ . Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează de către operator acreditat în prezența consumatorului. Prelevarea probelor de apă uzată poate fi efectuată în prezența unuia sau a mai multor reprezentanți ai autorității administrației publice locale și/sau a autorității administrative subordonată organului central de specialitate al administrației publice în domeniul protecției mediului.	

organului central de specialitate al administrației publice în domeniul protecției mediului.	Înainte de prelevare, persoana desemnată din partea operatorului, este obligată să prezinte legitimația reprezentantului consumatorului, prin care confirmă funcția de prelevator.”	
19¹⁶ . Consumatorii sunt obligați să asigure prezența la locul de prelevare a probelor de apă uzată a persoanelor desemnate, în termen de 15 minute de la ora solicitării de către reprezentantul operatorului.	Pct. 19¹⁶ va avea următorul cuprins: „ Pct. 19¹⁶ Consumatorii sunt obligați să asigure prezența la locul de prelevare a probelor de apă uzată a persoanelor desemnate, în termen rezonabil de la ora solicitării de către reprezentantul operatorului, dar nu mai târziu de 1 (una) oră”.	
19¹⁹. Consumatorii sunt în drept să conteste în instanța de judecată actul de prelevare a probelor de apă uzată în termen de cel mult 10 zile de la data semnării acestuia de către reprezentantul împuternicit sau de la data confirmării primirii actului prin poștă sau prin e-mail în următoarele cazuri, dar care nu se limitează la acestea: a) operatorul nu a solicitat prezența reprezentantului consumatorului la locul prestabilit pentru prelevarea probelor de apă uzată; b) încălcarea procedurii de prelevare a probelor de apă uzată; c) actul de prelevare a probelor de apă uzată a fost semnat de persoane care nu sunt împuternicite în modul stabilit cu dreptul de a semna astfel de acte; d) actul de prelevare a probelor de apă uzată nu a fost completat pe deplin în modul stabilit. 19²¹. Consumatorul este în drept să conteste în instanța de judecată raportul de analiză a probelor de apă uzată, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepționării raportului, în următoarele cazuri, dar care nu se limitează la acestea: a) raportul de analiză a probelor de apă uzată a fost eliberat de laboratorul care nu este acreditat în domeniul apelor uzate; b) dezacordul consumatorului cu rezultatele raportului de analiză a probelor de apă uzată.	Pct. 19¹⁹ și pct. 19²¹ se vor comasa și va avea următorul cuprins : „Pct. 19¹⁹ Consumatorii sunt în drept să conteste în instanța de judecată actul de prelevare a probelor de apă uzată și raportul de analiză a probelor de apă uzată într-o procedură unică în termen de cel mult 30 zile de la data recepționării ambelor acestor acte și a notificării operatorului de ape uzate prin poștă sau prin e-mail în următoarele cazuri, dar care nu se limitează la acestea: a) operatorul nu a solicitat prezența reprezentantului consumatorului la locul prestabilit pentru prelevarea probelor de apă uzată; b) încălcarea procedurii de prelevare a probelor de apă uzată; c) actul de prelevare a probelor de apă uzată a fost semnat de persoane care nu sunt împuternicite în modul stabilit cu dreptul de a semna astfel de acte; d) actul de prelevare a probelor de apă uzată nu a fost completat pe deplin în modul stabilit. e) raportul de analiză a probelor de apă uzată a fost eliberat de laboratorul care nu este acreditat în domeniul apelor uzate; f) dezacordul consumatorului cu rezultatele raportului de analiză a probelor de apă uzată”	
19²² . Dacă, potrivit raportului de analiză a probelor de apă uzată, sunt constatate depășiri ale valorilor indicatorilor/parametrilor de calitate în raport cu CMA a poluanților stabilite în temeiul contractului de prestare a serviciului de canalizare..., operatorul va calcula consumatorului plăți suplimentare în conformitate cu Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în	Pct. 19²² va avea următorul cuprins: „ Pct.19²² Dacă, potrivit raportului de analiză a probelor de apă uzată, sunt constatate depășiri ale valorilor indicatorilor/parametrilor de calitate în raport cu CMA a poluanților stabilite în temeiul contractului de prestare a serviciului de canalizare <i>în condițiile în care s-a respectat procesul de inspectare, de prelevare, conservare, transportare, predare-primire a probelor de ape uzate în laborator, de efectuare a încercărilor de laborator, în corespundere cu cerințele standardelor de referință, prevederilor actelor normative și legislative</i> , operatorul va calcula și <i>înainta</i> consumatorului plăți suplimentare în	

sistemul public de canalizare, stabilite în anexa nr. 7 la prezentul Regulament. Rezultatele analizelor de laborator vor sta la baza calculului spre plata suplimentară consumatorului, pînă la următoarea prelevare a probelor de apă uzată.	conformitate cu Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite în anexa nr.7 la prezentul Regulament.”	
19²⁸ . Factura de plată înaintată consumatorului se contestă în instanța de judecată în termen de cel mult 30 de zile de la data înmânării acesteia de către operator.	Pct. 19²⁸ . va avea următorul cuprins: „ Pct. 19²⁸ . Factura de plată înaintată consumatorului se contestă în instanță de judecată în interiorul termenului general de prescripție prevăzut de legislație de la data înmânării acesteia de către operator, prin poștă sau prin e-mail”.	
24 . Valorile-limită admisibile ale indicatorilor / parametrilor de calitate stabilite în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, debitul maxim al apelor uzate admise spre deversare în emisare într-o unitate de timp în locul stabilit vor constitui deversările limitat admisibile. Valorile admisibile specificate în alineatul unu al prezentului punct se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului <u>Regulament și se înscriu în</u> : a) avizele ce se emit pentru: obiective noi; obiective existente ce își modifică și își îmbunătățesc procesele tehnologice de producție sau de epurare a apelor uzate; obiective existente la care se prevăd extinderi de capacitate de producție sau ale capacităților de epurare a apelor uzate;	La pct.24 după „anexa nr.2 ” se completează cu sintagma „și nr.3” „Valorile-limită admisibile ale indicatorilor/parametrilor de calitate stabilite în anexele nr.2 și nr. 3 la prezentul Regulament, debitul maxim al apelor uzate admise spre deversare în emisare într-o unitate de timp în locul stabilit vor constitui deversările limitat admisibile. Sintagma „specificate în alineatul unu al prezentului punct” se substituie cu „anexa nr.2 la prezentul Regulament”. „Valorile admisibile specificate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și se înscriu în:”	Se acceptă.
39 . Evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor uzate urbane trebuie să corespundă prescripțiilor din anexa nr.3 la prezentul Regulament.	Pct. 39 va avea următorul cuprins: „ Pct.39 Evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor uzate urbane existente, unde nu au fost operate extinderi de capacități de epurare și nu au fost puse în funcțiune capacități corespunzătoare de epurare, trebuie să corespundă prescripțiilor din anexa nr.3 la prezentul Regulament și/sau prevederilor proiectelor implementate, în conformitate cu actele legislative, care se înscriu în autorizația de mediu pentru folosința specială a apelor”.	
41³ . După efectuarea studiilor specializate, nămolul produs la stațiile de epurare a apelor uzate se utilizează în calitate de îngrășămintă organice, se depozitează pe sol, se aplică pe sol ca material de umplutură (de exemplu, pentru combaterea inundațiilor) și ca material în construcție.	Pct. 41³ se completează cu alineat nou cu următorul cuprins: „Nămolurile provenite din stațiile de epurare care parcurg procesul tehnologic de igienizare pot fi utilizate/folosite pe solurile arabile în calitate de îngrășământ organic la cultivarea culturilor agricole alimentare, iar nămolurile care nu parcurg procesul de igienizare pot fi utilizate pe solurile arabile, în calitate de îngrășământ organic numai la	

	cultivarea plantelor multianuale, culturilor tehnice, la fertilizarea solurilor cu încorporarea acestora în sol înainte de a ara câmpurile.”	
43. Gestionarea deșeurilor, inclusiv a grăsimilor și nămolurilor, rezultate din stațiile de preepurare/epurare ale consumatorilor este pusă în sarcina acestora și se interzice deversarea acestora în sistemul public de canalizare.	La pct.43 se exclude sintagma „deșeurilor, inclusiv a grăsimilor și” (43. Gestionarea nămolurilor rezultate din stațiile de preepurare/epurare ale consumatorilor este pusă în sarcina acestora și se interzice deversarea acestora în sistemul public de canalizare.)	
43⁶. Gestionarea grăsimilor și nămolurilor rezultate de la stațiile de preepurare/epurare, separatoare de grăsimi și/sau hidrocarburi, precum și de la instalații și sisteme individuale de colectare a apelor uzate este pusă în sarcina consumatorilor. Gestionarea nămolurilor care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane uzate este pusă în sarcina operatorilor.	Pct.43⁶ va avea următorul cuprins: „Pct.43 ⁶ Gestionarea nămolurilor rezultate de la stațiile de preepurare/epurare și de la alte instalații și sisteme individuale de colectare a apelor uzate este pusă în sarcina consumatorilor. Gestionarea nămolurilor care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane uzate este pusă în sarcina operatorilor.”	
43⁷. Consumatorii care dețin stații de preepurare a apelor uzate și operatorii care gestionează stațiile de epurare a apelor uzate sunt obligați să țină evidența și să prezinte anual autorității administrative subordonată organului central de specialitate al administrației publice în domeniul mediului informația despre nămolurile formate în procesul de preepurare/epurare a apelor uzate în conformitate cu actele normative privind gestionarea deșeurilor.	La pct. 43⁷ sintagma „privind gestionarea deșeurilor” de la sfârșitul alineatului se exclude. (Consumatorii care dețin stații de preepurare a apelor uzate și operatorii care gestionează stațiile de epurare a apelor uzate sunt obligați să țină evidența și să prezinte anual autorității administrative subordonată organului central de specialitate al administrației publice în domeniul mediului informația despre nămolurile formate în procesul de preepurare/epurare a apelor uzate în conformitate cu actele normative.)	
Anexa nr. 1 la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale Principalii parametri/indicatori de calitate/CMA care caracterizează apele uzate evacuate în sistemul de canalizare public/stația de epurare a apelor uzate	Anexa nr. 1 În Tabel (se completează) INDICATORI PRINCIPAL se completează Standardul SM SR ISO 5667-10-2007. Standardul de prelevare de probe SR ISO5667-10 Calitatea apei Prelevare Partea 10 Chid pentru prelevarea apelor uzate. Se propune modificarea valorilor admisibile la indicatorul de calitate/parametri din „Consum biochimic de oxigen în 5 zile (CBO5) – 300”	
Anexa nr.7	La Anexa nr.7 pct. 4 se va expune în următoarea redacție: „4. Plata suplimentară pentru depășirea indicatorilor de calitate la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare se calculează conform mediei tuturor indicatorilor stabiliți conform pct. 9 ¹ , după formula: (1) $Ps (lei) = [\sum (CMA d : CiN)/m] \times Qr \times \text{tarif SPCEAU}$ unde: Qr - debitul evacuat efectiv al apelor uzate deversate de către consumator, pe intervalul considerat peste limitele admise, determinat în baza citirilor aparatelor de măsură montate la gura de evacuare sau a debitului determinat în baza condițiilor contractuale	

	<i>Ci N</i> - concentrația normativă admisă spre evacuare (mg/l). Valorile se preiau din avizul de racordare, sau din acordul de preluare a apelor uzate, sau în contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare și de epurare a apelor uzate, sau din acordul de mediu pentru folosința specială a apei sau dacă nu sunt stabilite în documentele anterioare din Anexa 1. m - indicatorilor stabiliți conform pct. 9¹ tarif SPCEAU - tariful pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate determinat și aprobat în baza Metodologie de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr.489/2019. (1.1) CMA d (depașită) = (Ci rm - CiN) unde: Ci rm - concentrația medie reală a poluantului "i" determinată din analizele fizico-chimice a probelor de apă, înregistrate în buletinele de analiză emise de laborator, (mg/l), calculată: (1.1.1) Ci rm (mg/l) = [Ci(o1) + Ci(c_n) + Ci(o2)]/n unde: Ci c_n - concentrația medie determinată din apele uzate evacuate determinată de consumator având la bază automonitoringul din apele uzate evacuate în perioada analizată (în perioada t1 și t2, inclusiv) (mg/l) Ci (o1) și C(o2) - concentrația determinată de către operatorul serviciului public de canalizare în momentul t1 și respectiv t2 (mg/l); n - numărul de determinări ale concentrațiilor luate în calcul (concentrațiile operatorului și concentrațiile consumatorului)	
	Se completează cu Anexa nr. 9 cu următorul cuprins: „Anexa nr. 9 la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare și/sau în emisarului de apă pentru localitățile urbane și rurale SECTOARELE INDUSTRIALE DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI	

	FARMACEUTICĂ 1. Prelucrarea laptelui, producerea brânzeturilor, fabricarea înghețatei, producția de lapte praf. 2. Fabricarea de produse pe bază de fructe și legume. 3. Fabricarea și îmbutelierea băuturilor nealcoolice. 4. Industria cărnii. 5. Fabricarea berii. 6. Producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice, producerea vinului și divinului. 7. Fabricarea de alimente destinate animalelor pe baza unor produse vegetale. 8. Fabricarea de gelatină și lipici din piei și oase. 9. Industria de prelucrare a peștelui. 10. Industria zahărului. 11. Fabricarea uleiurilor vegetale. 12. Fabricarea produselor farmaceutice/cosmetice. 13. Prepararea alimentelor (cartof alte alimente). 14. Morărit/panificație. SECTOARELE INDUSTRIALE DIN DOMENIUL ZOOTEHNIC 1. Creșterea păsărilor, bovinelor etc/ciupercilor. SECTOARELE INDUSTRIALE DIN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI A PIELĂRIEI 1. Industria textilă, pregătirea fibrelor, prelucrarea materialelor. 2. Industria pielăriei, încălțăminte. 3. Spălătorii de materii textile. SECTOARELE INDUSTRIALE DIN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A MATERIALELOR 1. Industria lemnului. 2. Industria hârtiei. 3. Tipografii, produse foto. SECTOARELE INDUSTRIALE DIN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A METALELOR 1. Acoperiri metalice, galvanizare. Prelucrare mecanică, fabricare produse de larg consum. SECTOARELE INDUSTRIALE DIN INDUSTRIA CHIMICĂ 1. Producerea pesticidelor, salubritate. 2. Producere pigmenți și coloranți, lacuri și vopsele. SECTOARELE INDUSTRIALE DIN INDUSTRIA PETROCHIMICĂ 1. Producere mase plastice. SECTOARELE INDUSTRIALE DIN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII, PRODUCEREA STICLEI 1. Producerea cimentului. 2. Producerea produselor din azbociment. 3. Producerea produselor din beton. 4. Industria construcțiilor. 5. Producere, fabricarea sticle, mătuirea sticlei.	
--	---	--

	SECTOARELE INDUSTRIALE DIN INDUSTRIA TRANSPORTULUI 1. <i>Mentenanță auto, transport auto, parc auto.</i> 2. <i>Transport feroviar.</i> 3. <i>Spălătorii și curățătorii auto</i> INDUSTRIA CARBURANȚILOR 1. <i>Produse/derivate petroliere.</i> Deservire Hotel, motel, restaurante, cafenele, bar etc. unde ca urmare a activităților desfășurate are loc deversarea în sistemul public de canalizare a apelor uzate altele decât menajere.	