

Tabelul comparativ
la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor acte normative (ajustarea normelor privind utilizarea soluțiilor
alternative de sanitație în instituțiile sociale și gospodăriile individuale)

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
1. Regulamentul sanitar pentru instituțiile de învățământ primar, secundar ciclul I și II și profesional tehnic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 492/2024. Punctul 208 din regulament: Instituțiile de învățământ trebuie să fie conectate la sistemul de canalizare. În localitățile fără sisteme centralizate de canalizare, trebuie să fie instalate sisteme locale autorizate pentru colectarea, epurarea și deversarea apelor menajere epurate, în conformitate cu normele aplicabile în Republica Moldova, pentru a preveni poluarea solului, apei și aerului.	208. Instituțiile de învățământ general trebuie să fie racordate la sistemul centralizat de canalizare. În localitățile în care nu există sistem centralizat de canalizare, se vor implementa soluții alternative autorizate pentru gestionarea apelor uzate, cu respectarea strictă a normelor de mediu și sanitare în vigoare. Aceste soluții pot include: 208.1 Sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate, conforme cu standardele naționale; 208.2 Bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate și nămolurilor, urmate de transportul și epurarea apelor uzate și a nămolului la o stație de epurare autorizată.” 208¹ La solicitarea beneficiarului și cu coordonarea organelor administrației publice locale, în instituțiile de învățământ unde nu există spațiu suficient în clădirile existente, grupurile sanitare pot fi proiectate în anexe, cu sisteme de încălzire, ventilare, utilaj sanitar și instalații de apă și canalizare autonomă. În acest caz, stocarea apelor uzate se va realiza exclusiv prin intermediul bazinelor vidanjabile pentru colectarea apelor uzate și nămolurilor, urmate de transportul și epurarea apelor uzate și nămolurilor la o stație de epurare autorizată, conform legislației în vigoare. 208² Proiectarea, instalarea și exploatarea sistemelor de sanitație prevăzute la punctul 208.1 și 208.2 se va realiza cu respectarea strictă a normelor de mediu, sanitare și de construcție în vigoare, și vor fi supuse autorizării de către autoritățile competente. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de	208. Instituțiile de învățământ general trebuie să fie racordate la sistemul centralizat de canalizare. În localitățile în care nu există sistem centralizat de canalizare, se vor implementa soluții alternative autorizate pentru gestionarea apelor uzate, cu respectarea strictă a normelor de mediu și sanitare în vigoare. Aceste soluții pot include: 208.1 Sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate, conforme cu standardele naționale; 208.2 Bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate și nămolurilor, urmate de transportul și epurarea apelor uzate și a nămolului la o stație de epurare autorizată.” 208 La solicitarea beneficiarului și cu coordonarea organelor administrației publice locale, în instituțiile de învățământ unde nu există spațiu suficient în clădirile existente, grupurile sanitare pot fi proiectate în anexe, cu sisteme de încălzire, ventilare, utilaj sanitar și instalații de apă și canalizare autonomă. În acest caz, stocarea apelor uzate se va realiza exclusiv prin intermediul bazinelor vidanjabile pentru colectarea apelor uzate și nămolurilor, urmate de transportul și epurarea apelor uzate și nămolurilor la o stație de epurare autorizată, conform legislației în vigoare. 208² Proiectarea, instalarea și exploatarea sistemelor de sanitație prevăzute la punctul 208.1 și 208.2 se va realiza cu respectarea strictă a normelor de mediu, sanitare și de construcție în vigoare, și vor fi supuse autorizării de către autoritățile competente. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele

	colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni). În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate, se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecție a sănătății și mediului. 208³ Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile pentru monitorizarea respectării prevederilor prezentului articol și pentru asigurarea implementării unor soluții adecvate pentru gestionarea apelor uzate în instituțiile de învățământ.”	individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni). În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate, se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecție a sănătății și mediului. 208³ Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile pentru monitorizarea respectării prevederilor prezentului articol și pentru asigurarea implementării unor soluții adecvate pentru gestionarea apelor uzate în instituțiile de învățământ.
2. Regulamentul cu privire la construcția și recepția caselor individuale cu un etaj, cu suprafața mai mică de 150 de metri pătrați, destinate pentru una sau două familii, și a anexelor gospodărești ale acestora aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2024 2. Punctul 1 din Anexa nr. 2: În cazul lipsei sistemului central de canalizare, în limitele terenului, se admite amplasarea și exploatarea mini stațiilor de epurare biologică și/sau a foselor septice cu vidanjare, cu ulterioara evacuare a apelor reziduale menajere acumulate la stația de epurare biologică	În cazul lipsei sistemului centralizat de canalizare, în limitele terenului, se admite amplasarea și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare și/sau a bazinelor vidanjabile, cu ulterioara evacuare a apelor reziduale și nămolurilor acumulate la stația de epurare autorizată, sau alte soluții tehnice, în conformitate cu legislația din domeniu. În cazul existenței sistemului centralizat de canalizare, se interzice amenajarea sistemelor individuale de epurare și/sau a bazinelor vidanjabile. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni). În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecție a sănătății și mediului în vigoare.	În cazul lipsei sistemului centralizat de canalizare, în limitele terenului, se admite amplasarea și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare și/sau a bazinelor vidanjabile, cu ulterioara evacuare a apelor reziduale și nămolurilor acumulate la stația de epurare autorizată, sau alte soluții tehnice, în conformitate cu legislația din domeniu. În cazul existenței sistemului centralizat de canalizare, se interzice amenajarea sistemelor individuale de epurare și/sau a bazinelor vidanjabile. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni). În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate se va realiza în conformitate cu prevederile

pentru prelucrare, sau alte soluții tehnice, în conformitate cu legislația din domeniu. Distanța de la fosele septice până la casele de locuit este de minimum 8,0 m, până la casele de locuit vecine – de minimum 12 m, până la sursa de apă potabilă (fântâni) – de minimum 25 m. În cazul existenței sistemului centralizat de canalizare, se interzice amenajarea foselor septice.		normelor tehnice, de protecție a sănătății și mediului în vigoare.
3. Regulamentul privind autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 508/2024 Punctul 9 din Regulament: La amplasarea sistemelor individuale se va asigura respectarea distanțelor de la sursele de apă conform prevederilor Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1466/2016.	Se va completa cu următorul text: „Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni). În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate, se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecția a sănătății și mediului în vigoare.”	La amplasarea sistemelor individuale se va asigura respectarea distanțelor de la sursele de apă conform prevederilor Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1466/2016. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni). În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate, se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecția a sănătății și mediului în vigoare.
4. Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare, aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 663/2010	Punctul 135 va avea următorul cuprins: „135. În cazul lipsei sistemelor de epurare menționate la punctul 134 din prezentul Regulament, se vor implementa soluții alternative autorizate pentru gestionarea apelor uzate, cu respectarea strictă a	Punctul 135 va avea următorul cuprins: „135. În cazul lipsei sistemelor de epurare menționate la punctul 134 din prezentul Regulament, se vor implementa soluții alternative autorizate pentru gestionarea apelor uzate, cu respectarea strictă a

Punctul 135 din regulament: În cazul lipsei stațiilor indicate în pct.134 din prezentul Regulament, apele reziduale trebuie supuse epurării biologice complete și dezinfecției la stațiile locale.	normelor de mediu și sanitare. Aceste soluții pot include: 135.1 Sisteme individuale de colectare și epurare biologică completă a apelor uzate supuse dezinfecției, conforme cu standardele naționale. 135.2 Bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate și nămolurilor, urmate de transportul și epurarea apelor uzate și a nămolului la o stație de epurare autorizată. Se completează cu punctele 1351 și 1352 cu următorul cuprins: „135¹. Proiectarea, instalarea și exploatarea sistemelor de sanitație prevăzute la punctele 135.1 și 135.2 se va realiza cu respectarea strictă a normelor de mediu, sanitare și de construcție în vigoare, și vor fi supuse autorizării de către autoritățile competente. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni). În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate, se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecția a sănătății și mediului. 135² Autoritățile locale sunt responsabile pentru monitorizarea respectării prevederilor prezentului punct și pentru asigurarea implementării unor soluții adecvate pentru gestionarea apelor uzate în instituțiile medico-sanitare.”	normelor de mediu și sanitare. Aceste soluții pot include: 135.1 Sisteme individuale de colectare și epurare biologică completă a apelor uzate supuse dezinfecției, conforme cu standardele naționale. 135.2 Bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate și nămolurilor, urmate de transportul și epurarea apelor uzate și a nămolului la o stație de epurare autorizată. Se completează cu punctele 1351 și 1352 cu următorul cuprins: „135¹. Proiectarea, instalarea și exploatarea sistemelor de sanitație prevăzute la punctele 135.1 și 135.2 se va realiza cu respectarea strictă a normelor de mediu, sanitare și de construcție în vigoare, și vor fi supuse autorizării de către autoritățile competente. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni).. În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate, se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecția a sănătății și mediului. 135² Autoritățile locale sunt responsabile pentru monitorizarea respectării prevederilor prezentului punct și pentru asigurarea implementării unor soluții adecvate pentru gestionarea apelor uzate în instituțiile medico-sanitare.”
--	--	---