



Societatea pe Acțiuni „REȚELELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE NORD”

MD 3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 "A"
tel: [+373 231 53100](tel:+37323153100), fax: [+373 231 53118](tel:+37323153118)
email: anticamera@rednord.md; www.rednord.md
IDNO 1003602006563 Cod TVA 1200555

Nr. adm-03/678 din 31.03.2025

Ministerul Energiei al Republicii Moldova

Email: dan.braga@energie.gov.md

În contextul inițierii procesului de modificare a Hotărârii Guvernului nr.401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025, ținem să menționăm că salutăm intenția de modificare a Hotărârii Guvernului nr.401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate și anume ce ține de cotele de capacitate individuale pentru implementarea mecanismului de facturare netă la consumatorii casnici.

Referitor la propunerile de modificare suntem de părerea pentru stabilire a unui singur plafon de capacitate individual, cu o putere de pînă la 10 kW pentru toți consumatorii casnici. Argumentele pot fi ca dacă la moment ei nu au istoric de consum dar intenționează în cel mai scurt timp să utilizeze energia electrică produsă din SER pentru acoperirea altor necesități casnice așa cum ar fi încălzirea locuințelor cu utilizarea atît a pompelor de căldură cît și a altor receptori electrice tradiționali (cămine electrice, climatizoare, etc.).

Ar fi binevenit ca pe viitor să fie micșorate numărul de invertoare monofazate racordate la rețelele electrice de distribuție pe motiv că cu majorarea lor vor influența negativ la parametrii de calitate a energiei electrice.

Din alt aspect tehnic, credem este momentul de utilizat și termenul „primul venit, primul servit”, nu numai capacitățile disponibile. În timpul apropiat nu o să fie posibil la infinit de racordat invertoare de capacități mici în sistemele electrice de distribuție locale în legătură cu faptul că, odată cu majorarea capacităților de generare pe bază de invertoare vor crește și distorsiunile sinusoidale ale curenților, niveluri de tensiuni ridicate, apariția diferitor graduri de armonici cu impact negativ asupra calității energiei electrice.

Cu respect,

Director general

Iurie BEȘLIU

Ex.Eduard Pulbere
Tel.:023159932

Pavel Vladimir
Tel.: 023153108

Victoria Tcaci
Tel.: 023153135